



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME80.B.00092

Серия RU № 0313109

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5

тел. +7 499 670-96-23, факс +7 495 362-58-39, e-mail: [secab@mail.ru](mailto:secab@mail.ru),

Аттестат рег. № RA.RU.11ME80 от 09.06.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «АЛЮР»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 182115, г. Великие Луки Псковской обл.,

ул. Гоголя, 3 Б

ОГРН 1026000899100, телефон +7 81153 9-15-25, факс +7 81153 9-17-86, e-mail: [info@alur.ru](mailto:info@alur.ru)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «АЛЮР»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 182115, г. Великие Луки Псковской обл.,

ул. Гоголя, 3 Б

ОГРН 1026000899100, телефон +7 81153 9-15-25, факс +7 81153 9-17-86, e-mail: [info@alur.ru](mailto:info@alur.ru)

## ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на напряжения 0,66 и 1 кВ марок ВВнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS сечениями до 240 кв. мм включительно  
ТУ 16.К71-337-2004, серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ТС

8544499108

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 22-1/ТС от 25.05.2015 г., 71-17/ТС от 24.11.2015 г., проведенных в аккредитованном испытательном центре кабельной продукции (ИЦ КП) АНОЦ «Секаб» (№ РОСС RU.0001.21ME73), Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5;

Протоколов испытаний №№ ИЛ11-844 от 03.12.2015 г., ИЛ3-852 от 15.12.2015 г., проведенных в аккредитованном испытательном центре по испытаниям кабельных изделий и кабельных материалов ОАО «ВНИИКП» (№ РОСС RU.0001.22KB13), Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5;

Акта проверки стабильности производства № 14 от 09.11.2015 г., проведенной представителем ОС АНОЦ «Секаб» (№ RA.RU.11ME80), Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производить единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза (размером не менее 5 мм) на щеке барабана, ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей – не менее 30 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2015 ПО 21.12.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Т.Г.Изюмова

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.К.Иванова

(инициалы, фамилия)

