

производитель: ООО «Кабельный завод «АЛЮР»,  
182115, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гоголя, 3 Б,  
тел.: +7(81153) 9-15-25, факс: (81153) 9-27-96; 9-17-86, [www.alur.ru](http://www.alur.ru), [info@alur.ru](mailto:info@alur.ru)

**КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85.****ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Вид климатического исполнения кабеля УХЛ, категория размещения 1 - 5 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

**МАРКИ КАБЕЛЕЙ, КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЕЙ**

КВВГ. Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика.

Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012.

КВВГЭ. Кабель контрольный с медными жилами, изоляция из поливинилхлоридного пластика, общий экран из алюминиевой фольги (алюмофлекса), оболочка из поливинилхлоридного пластика.

Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012.

КВББШв. Кабель контрольный с медными жилами, изоляция из поливинилхлоридного пластика, броня из двух стальных лент, шланг из поливинилхлоридного пластика.

Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012.

В обозначении марок кабелей, имеющих отличительную маркировку каждой жилы добавляются буквы Ц.

Число токопроводящих жил: от 4 до 37.

Номинальное сечение основных токопроводящих жил: от 1 до 6 мм<sup>2</sup> включительно.

Дата изготовления кабеля указывается на сопроводительном ярлыке (бирке). Месяц и год изготовления кабеля указывается на поверхности оболочки.

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012, ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85.

Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69, в части механических воздействий при транспортировании - условию Ж по ГОСТ 23216-78.

Срок хранения кабелей на барабанах в обшитом виде под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.

**УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Указания по эксплуатации кабелей контрольных должны соответствовать требованиям ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 26411-85.

Кабели должны быть проложены в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок».

Номинальное переменное напряжение: 660 В.

Температура окружающей среды при эксплуатации кабелей от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С.

Минимальная температура прокладки кабелей без предварительного подогрева:

- Небронированные кабели из пластмассовой изоляцией не ниже - 15 °С;

- Остальные типы бронированных кабелей не ниже - 7 °С.

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке не менее:

- для бронированных 10 наружных диаметров кабеля;

- для небронированных 6 наружных диаметров кабеля.

Длительно допустимая температура нагрева жил контрольных кабелей, допустимый нагрев жил в аварийном режиме, допустимые токовые нагрузки, допустимые токи короткого замыкания должны соответствовать требованиям ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 26411-85.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям указанных ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 26411-85 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода в эксплуатацию.

Срок службы кабеля не менее 15 лет, а при прокладке в помещениях, туннелях, каналах — 25 лет.

В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель, по контактной информации указанной на ярлыке (бирке). Вся сопроводительная и эксплуатационная документация предоставляется по месту приобретения кабельных изделий.

**РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ**

Кабельная продукция не подлежит восстановительному ремонту, а также вторичному использованию после демонтажа.

**УТИЛИЗАЦИЯ КАБЕЛЯ**

Кабели при выводе из эксплуатации подлежат сдаче в утилизацию на перерабатывающее предприятие, лицензированное в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 №2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности». Утилизацию выведенного из эксплуатации кабеля проводят в соответствии с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108-2003 организационно-технических процедур.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ**

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-RU.АГ67.В.00077/20, действителен по 16.09.2025 включительно. Выдан Органом по сертификации продукции ООО «ГРЕД». Регистрационный номер RA.RU.11АГ67. Адрес места нахождения: 180014, Россия, г. Псков, ул. Новгородская, дом 15, помещение 1001, офис 101.